



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PYRZYCACH

Młodych Techników 5a
74-200 PYRZYCE
tel.(091) 5703429; fax. (091) 5703428
e-mail: psse.pyrzyce@pis.gov.pl

Urząd Miejski w Lipianach WPLYNEŁO 27-01-2014 L.dz. 505 podpis <i>[signature]</i>
--

ROA-5
[initials]

Pyrzyce, dnia 22.01.2014 r.

Burmistrz Lipian

PS.-N.HK/*204*/14

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach, zgodnie z §16 i § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), w załączeniu przesyła ocenę jakości wody na terenie gminy Lipiany za rok 2013.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W Pyrzycach
[signature]
mgr Monika Wróbel

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Ocena jakości wody na terenie miasta i gminy Lipiany za rok 2013

Mieszkańcy miasta i gminy Lipiany zaopatrywani są w wodę z czterech wodociągów administrowanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. ul. I-ej Brygady Legionów 9, 72-100 Goleniów oraz dwóch wodociągów administrowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Lipianach. Na terenie gminy Lipiany około 80 osób zamieszkuje miejscowości niezwodociagowane, gdzie źródłem wody do celów spożywczych są studnie przydomowe.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach sprawuje nadzór nad jakością wody na terenie gminy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobierano zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie.

W roku 2013 na terenie miasta i gminy Lipiany pobrano 21 próbek wody do spożycia w tym 16 próbek w ramach monitoringu kontrolnego, 3 próbki w ramach monitoringu przeglądowego oraz 2 próbki w ramach badania powtórnego. Wodę pobierano ze 12 stałych punktów poboru prób wody reprezentatywnych dla jakości wody produkowanej przez wodociągi.

W ramach monitoringu kontrolnego badane były następujące parametry:

- fizykochemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność właściwa, zapach jon amonowy, żelazo
- mikrobiologiczne: liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli w 100 ml wody,

W ramach monitoringu przeglądowego dodatkowo wykonywano oznaczenia:

- fizykochemiczne: azotyny, azotany, mangan , glin, fluorki, utlenialność, chlorki, siarczany, sól, miedź, kadm, ołów, nikiel, chrom, arsen, benzo(a)piren, suma WWA.
- mikrobiologiczne; ogólna liczba mikroorganizmówi tworzących kolonie w 1 ml wody czas/temp. inkubacji 72h/22°C, liczba Enterokoków kałowych w 100 ml wody
- Ponadto dla wodociągu w Lipianach w ramach monitoringu przeglądowego wykonano następujące badania: benzen, selen, antymon, rtęć, chloroform, suma THM, 1,2dichloroetan, suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, wybrane pestycydy, suma pestycydów, cyjanki, bor

W poniższej tabeli przedstawiono ocenę jakości wody produkowanej przez poszczególne wodociągi.

Ocena jakości wody na terenie miasta i gminy Lipiany za rok 2013

Lp	Nazwa wodociągu	Wykaz obsługiwanych miejscowości	Liczba zaopatrywanej ludności	Średnia produkcja wody m ³ /d	Ilość pobranych prób	Ilość prób kwestionowanych		Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody	Prowadzone postępowanie	Ocena jakości wody
						ze względu na przekroczenie parametrów fizyko-chemicznych	ze względu na przekroczenie parametrów w mikrobiologicznych			
1.	Lipiany	Lipiany, Dębiec	4,3	283,5	5	2	0	Żelazo Mętność	Pobrane próbki powtórne przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej wykazały właściwy poziom żelaza i mętności. Jakość wody oceniono jako dobrą. Umorzono prowadzone postępowanie administracyjne.	Woda przydatna do spożycia
2.	Mironów	Mironów	0,1	5,1	2	0	0	-	Nie prowadzono postępowania administracyjnego	Woda przydatna do spożycia
3.	Jedlice	Jedlice	0,3	18	3	0	0	-	Nie prowadzono postępowania administracyjnego	Woda przydatna do spożycia
4.	Derczewko	Derczewko	0,04	0,9	2	1	0	Mętność Żelazo	Wydano decyzję dopuszczającą warunkowo wodę do spożycia do dnia 30.01.2013 r. i zobowiązano do poprawy jakości wody od dnia 31.12.2013 r. Postępowanie administracyjne w toku	Woda warunkowo przydatna do spożycia

Ocena jakości wody na terenie miasta i gminy Lipiany za rok 2013

Lp	Nazwa wodociągu	Wykaz obsługiwanych miejscowości	Liczba zaopatrywanej ludności	Średnia produkcja wody m ³ /d	Ilość pobranych prób	Ilość prób kwestionowanych		Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody	Prowadzone postępowanie	Ocena jakości wody
						ze względu na przekroczenie parametrów fizykochemicznych	ze względu na przekroczenie parametrów mikrobiologicznych			
5.	Krasne	Krasne, Połczyno, Skrzynka, Wołczyn, Batowo	1,1	107,33	7	1	0	Jon amonowy azotyny	Pobrano próby powtórne, które nie wykazały podwyższonego stężenia azotynów i jonu amonowego. Jakość wody określono jako przydatna do spożycia. Umorzono prowadzone postępowanie administracyjne.	Woda przydatna do spożycia
6.	Nowice	Nowice	0,07	7,28	2	1	0	-	Nie prowadzono postępowania administracyjnego	Woda przydatna do spożycia