

ANALIZA ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH W KONTEKŚCIE POTRZEBY WYKONANIA PLANU „BIOZ”

(art. 21 a ust. 2 pkt. 1-10 z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane)

Dotyczy budowy : Budynek świetlicy sołeckiej
Lokalizacja: Batowo, dz. nr 17/8, gmina Lipiany
Inwestor: Gmina Lipiany, Plac Wolności 4, 74-240 Lipiany,

Data: Lipiec 2006r.

pkt.	wyszczególnienie zakresu robót:	kwalifikacja
1.	roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości	dotyczy
1.a	wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1.5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3 m	nie dotyczy
1.b	roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m	dotyczy
1.c	rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m	nie dotyczy
1.d	roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych	nie dotyczy
1.e	montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych	nie dotyczy
1.f	roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców	nie dotyczy
1.g	przewodzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory	nie dotyczy
1.h	montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych	nie dotyczy
1.i	betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i podpory	nie dotyczy
1.j	fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach	nie dotyczy
1.k	roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż	nie dotyczy
	- 3.0 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV	nie dotyczy
	- 5.0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV	nie dotyczy
	- 10.0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV.	nie dotyczy
	- 15.0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV.	nie dotyczy
1.l	roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków	nie dotyczy
1.m	roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m	nie dotyczy
2.	roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi	nie dotyczy
2.a	roboty prowadzone w temperaturze poniżej – 10 C.	nie dotyczy
2.b	roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest	nie dotyczy
3.	roboty budowlane stwarzające zagrożenia promieniowaniem jonizującym	

3.a	roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej	nie dotyczy
3.b	roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były procesy technologiczne z użyciem izotopów	nie dotyczy
4.	roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych	nie dotyczy
4.a	roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 15 m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV.	nie dotyczy
4.b	roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.	nie dotyczy
4.c	budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej	nie dotyczy
4.d	budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych wzdłuż linii kolejowej	nie dotyczy
4.e	wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego	nie dotyczy
5.	roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników	nie dotyczy
5.a	roboty prowadzone z wody lub pod wodą	nie dotyczy
5.b	montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych	nie dotyczy
5.c	fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach	nie dotyczy
5.d	roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m	nie dotyczy
6.	roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach	nie dotyczy
6.a	roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych	nie dotyczy
6.b	roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami tunelową, przecisku lub podobnymi.	nie dotyczy
7.	roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk	nie dotyczy
8.	roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych	nie dotyczy
9.	roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych	nie dotyczy
9.a	roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu	nie dotyczy
9.b	roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów.	nie dotyczy
10.	roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych których masa przekracza 1,0 t.	nie dotyczy

WNIOSKI KOŃCOWE – INFORMACJA

(art. 20, ust. 1, pkt. 1 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz.U. Nr 1065, poz.1126 z późn. zm.).

W oparciu o uregulowania prawne jak wyżej niniejszym informuje, że należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej budowy.

sporządził:

INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1.	Nazwa budowy	Budynek świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi
2.	Adres budowy	Batowo, dz. nr 17/8, gmina Lipiany
3.	Inwestor	Gmina Lipiany, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany
4.	Projektant	mgr inż. arch. Stanisław DUDA <i>upr.nr 51/Sz/2000</i>

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów.

Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z garażem i urządzeniami budowlanymi realizowany jednoetapowo.

2. Wykaz istniejących obiektów na działce.

Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z garażem i urządzeniami budowlanymi.

3. Elementy zagospodarowania działki mogące skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy .

4. Przewidywane zagrożenia realizacji robót budowlanych.

Nie przewiduje się zagrożeń

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

W zakresie wykonawcy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie.

Roboty na wysokości należy prowadzić ze szczególną ostrożnością przy zastosowaniu pasów i lin zabezpieczających. Teren wokół robót powinien być ogrodzony i oznakowany.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany w zakresie architektury oraz podstawowych wymagań konstrukcyjno-instalacyjnych jak i zagospodarowania terenu został wykonany zgodnie obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego:

Batowo, dz. nr 17/8, gmina Lipiany.

Podstawa: art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.).

projektant