


Pyrzyce, 13.05.2016 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PYRZYCACH  
74-200 PYRZYCE, ul. Młodych Techników 6A  
tel/fax. 91 570 34 28

„Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.  
Ul. I-ej Brygady Legionów 9  
72-100 Goleniów

ROŚ  


**DECYZJA NR 102/HK-63/16**  
( dotyczy wodociągu w Mielęcinie )

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23), §3 ust. 2, § 17 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1989 ), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.139) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po przeanalizowaniu wyników badania wody z **wodociągu w Mielęcinie**, (sprawozdanie z badań nr 621/04/2016 z dnia 04.05.2016 r. wykonanych przez Laboratorium „wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie pisma „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o., ul. I-ej Brygady Legionów 9, 72-100 Goleniów z dnia 08.04.2016 r. znak WZ/TOS/265/2953/2016/HM oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

orzeka, iż woda z wyżej wymienionego ujęcia, o podwyższonej zawartości żelaza i mętności może być warunkowo dopuszczona do spożycia, do dnia 31.05.2016 r. , przy czym ustala się, że poziom mętności w wodzie przeznaczonej do spożycia nie może przekraczać - 4 FNU , a manganu 200 µg/l

oraz zobowiązuje „Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I-ej Brygady Legionów 9, 72-100 Goleniów do podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu w Mielęcinie, w zakresie mętności i manganu, do wymagań załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) oraz powiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach o zakończeniu powyższych działań w terminie do dnia 31.05.2016 r.

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy wody pobranej z wodociągu w Mielęcinie w dniu 25.04.2016 r. w ramach kontroli wewnętrznej wykazały podwyższoną mętność – 1,48 FNU i ponadnormatywną zawartość manganu 195 µg/l (sprawozdanie z badań nr 621/04/2016 z dnia 04.05.2016 r.), podczas gdy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) przewiduje poziom mętności 1 FNU, a manganu 50 µg/l.

W związku z tym woda z w/w ujęcia nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody do spożycia.

W dniu 09.05.2016 r. „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o. o w Goleniowie wraz z informacją o niewłaściwej jakości próbek wody z ujęcia Mielęcin poinformowała, że w związku z nieprawidłową jakością wody podjęto działania mające na celu poprawę jej jakości. Przystąpiono do przeglądu instalacji napowietrzającej filtrów ciśnieniowych. Sprawdzono stan złóż filtracyjnych w zbiornikach, przepłukano sieć wodociągową. Podjęto czynności zwiększające nadzór nad przeglądem urządzeń wodociągowych na ujęciu.

Zgodnie art. 5 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późniejszymi

zmianami) przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody. Po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego uznano, iż ze względu na rodzaj przekroczeń norm możliwe jest warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Mielęcinie do 31.05.2016 r.

W związku z tym należało nałożyć na „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. ul. I-ej Brygady Legionów 9, 72-100 Goleniów obowiązek dostarczenia w w/w terminie wody odpowiadającej warunkom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1989)

Biorąc pod uwagę rodzaj uchybień i co za tym idzie czas niezbędny do ich usunięcia oraz zagrożenie jakie powodują Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach uznał, że termin – do dnia 31.05.2016 r. będzie odpowiedni do podjęcia działań zmierzających do wykonania przedmiotowego obowiązku.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:

1. Zobowiązany
2. Burmistrz Pyrzyc
3. Burmistrz Lipian
4. A/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W Pyrzycach