

koA S [Signature]

Pyrzycy, dnia 19.02.2020 r.

**Burmistrz Lipian
Plac Wolności 1
74-240 Lipiany**

PS-N.HK-4400-718/20

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59) § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017, poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 02.02.2020 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Derczewku (punkt zgodności), po rozpatrzeniu sprawozdań z badań nr 188/02/2020 z dnia 11.02.2020 r. wykonanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie oraz 54418/20/SCZ z dnia 06.02.2020 r. wykonanych przez Hamilton Poland ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

stwierdza


w zakresie wykonanych badań
**przydatność wody do spożycia
z wodociągu w DERCZEWKU**

zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Derczewko

Otrzymują:

1. Adresat – e PUAP
2. „Wodociągi Zachodniopomorskie ” Sp. z o.o.
Ul. I-ej Brygady Legionów 9
72-100 Goleniów
3. A/a

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Monikę Wróbel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”



Pyrzyce, dnia 19.02.2020 r.

ROA S!

**Burmistrz Lipian
Plac Wolności 1
74-240 Lipiany**

PS-N.HK-4400-717/20

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59) § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017, poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 02.02.2020 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Krasne (punkt zgodności), po rozpatrzeniu sprawozdań z badań nr 186/02/2020 z dnia 11.02.2020 r. wykonanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie oraz 54416/20/SCZ z dnia 06.02.2020 r. wykonanych przez Hamilton Poland ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

stwierdza

w zakresie wykonanych badań

przydatność wody do spożycia

z wodociągu w Krasnym


zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Krasne, Batowo, Skrzynka,

Półczyno, Wołczyn

Otrzymują:

1. Adresat – e PUAP
2. „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.
Ul. I-ej Brygady Legionów 9
72-100 Goleniów
3. A/a

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Monikę Wróbel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”



Pyrzyce, dnia 19.02.2020 r.

**Burmistrz Lipian
Plac Wolności 1
74-240 Lipiany**

PS-N.HK-4400- 716/20


Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59) § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017, poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 02.02.2020 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Mironowie (punkt zgodności), po rozpatrzeniu sprawozdań z badań nr 190/02/2020 z dnia 11.02.2020 r. wykonanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie oraz 54419/20/SCZ z dnia 06.02.2020 r. wykonanych przez Hamilton Poland ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

stwierdza
w zakresie wykonanych badań
**przydatność wody do spożycia
z wodociągu w Mironowie
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Mironów**

Otrzymują:

1. Adresat – e PUAP
2. „Wodociągi Zachodniopomorskie ” Sp. z o.o.
Ul. I-iej Brygady Legionów 9
72-100 Goleniów
3. A/a

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Monikę Wróbel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”



Pyrzyce, dnia 19.02.2020 r.

Burmistrz Lipian
Plac Wolności 1
74-240 Lipiany

PS-N.HK-4400- 719/20

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59) § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017, poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 02.02.2020 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Nowicach (punkt zgodności), po rozpatrzeniu sprawozdań z badań nr 187/02/2020 z dnia 11.02.2020 r. wykonanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Goleniowie oraz 54417/20/SCZ z dnia 06.02.2020 r. wykonanych przez Hamilton Poland ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

stwierdza
w zakresie wykonanych badań
przydatność wody do spożycia
z wodociągu w NOWICACH
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Nowice

Otrzymują:

1. Adresat – e PUAP
2. „Wodociągi Zachodniopomorskie ” Sp. z o.o.
Ul. I-ej Brygady Legionów 9
72-100 Goleniów
3. A/a

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Monikę Wróbel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”



Pyrzycy, dnia 19.02.2020 r.

**Burmistrz Lipian
Plac Wolności 1
74-240 Lipiany**

PS-N.HK-4400-721/20

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 59), § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U.2017, poz.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 10.02.2020 r. z punktu poboru zlokalizowanego na wodociągu w Lipinach (hydrofornia po uzdatnieniu) , po rozpatrzeniu sprawozdania z badań nr Spr/ŚR/K/244-Q/20 z dnia 14.02.2020 r. i Sp/BM/PW/240Q/20 z dnia 13.02.2020 r. wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie

stwierdza
w zakresie zbadanych parametrów
**przydatność wody do spożycia
z wodociągu w LIPIANACH
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Lipiany, Dębiec, Osetna**

Otrzymują:

1. Adresat - ePUAP
2. Gminny Zakład Komunalny
Ul. Lipowa, 74-240 Lipiany
3. A/a.

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Monikę Wróbel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”