

Lipiany, data 15.11.2017 r.

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę 190 szt. opraw oświetleniowych do Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach z opcją najmu” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1579 z późn. zm.),

W niniejszym postępowaniu wpłynęły trzy oferty.
Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Greenie Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wołowska 16
02-675 Warszawa

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

Oferta spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji odnoszący się do przedmiotu zamówienia publicznego.

Lista Wykonawców którzy złożyli oferty, z informacją o odrzuceniu ofert i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

lp. (nr oferty)	nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska	adresy wykonawców	punkcja przyznana ofertom w każdym kryterium			miejsce w rankingu ofert
			I Cena	II kryterium okres gwarancji	łącna punktacja	
1.	SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMET W GOLENIOWIE Sp. z o. o.	ul. M. Konopnickiej 12b 72-100 Goleniów	21,19 pkt	0 pkt	21,19 pkt	II
2.	Greenie Polska Sp. z o.o. Sp. k.	ul. Wołowska 16 02-675 Warszawa	60 pkt	10 pkt	70 pkt	I
3.	FIRMA HANDLOWA „ELEKTROS”	ul. Pielęgniarska 6 85-790 Bydgoszcz	oferta odrzucona			

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy Firma Handlowa „ELEKROS” z uwagi na to, że oferowany przez niniejszego Wykonawcę typ opraw oświetleniowych o klasie wodoszczelności IP65 jest nie współmierny do parametru wymaganego przez Zamawiającego. Według karty produktu oprawa ma zastosowanie do parkingów, garaży, warsztatów, pomieszczeń technicznych oraz obiektów przemysłowych i magazynowych. Obiektów, które wymagają całkowitej ochrony przed wnikaniem pyłu w oprawy oraz ochrony przed strumieniem wody z dowolnego kierunku.

Zamawiający wymagał dostawy opraw oświetleniowych typu LED do placówki publicznej jaką jest przedszkole Miejskie w Lipianach. W odpowiedziach na pytania do treści zapytania ofertowego Zamawiający dopuścił oprawy o klasie wodoszczelności min. IP20 mniejszej niż wymagana pierwotnie w zapytaniu ofertowym to jest min. IP44. W ocenie Zamawiającego klasa wodoszczelności IP65 to klasa zbyt wysoka nie adekwatna do oczekiwanej przez Zamawiającego.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Renata Kostkiewicz

Rozdzielnik:

1. SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELMET W GOLENIOWIE
Sp. z o. o. ul. M. Konopnickiej 12b, 72-100 Goleniów elmet@elmet.net.pl
2. Greenie Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wołowska 16, 02-675 Warszawa
zdzislaw.jankowski@greenie.pl
3. „ELEKTROS” FIRMA HANDLOWA ul. Pielęgniarska 6, 85-790 Bydgoszcz
jarzemski@elektros.bydgoszcz.pl
4. a/a